

BORANG UJIAN TEKANAN BAGI TAPPING & PAIP PERHUBUNGAN

TAJUK PROJEK

LOKASI

NAMA TUKANG PAIP

TARIKH

13/9/23

JENIS UJIAN :

☐ INDIVIDU (Tapping & Paip Perhubungan)

☐ PUKAL (Tapping & Paip Perhubungan)

JENIS TAPPING :

☐ HDPE Tapping

☐ Non HDPE Tapping

Bil	No. Meter											No. Rumah	Comm Pipe (m)		Lintas Parit		Bawah Jalan			Korekan (m2)			
													PA Pipe (m)	Poly Pipe (m)	GI Sleeve (m)	Stainless Steel (m)	Open Trench (m)	GI Sleeve (m)	Impact Molding	Jubin	Konkrit	Longkang	
1	S	A	J	2	2	A	1	2	2	5	1	LOT 5462											
2	S	A	J	1	7	A	5	8	8	0	0	LOT 5462-A											
3	S	A	J	1	5	A	5	5	4	4	4	LOT 5459-1											
4	S	A	J	1	5	A	5	5	4	4	3	LOT 5359-A											
5	S	A	J	2	2	A	7	4	9	9	4	LOT 309											
6	S	A	J	1	9	A	7	2	8	4	0	MLO 3393-1											
7	S	A	J	1	4	A	5	6	8	3	3	LOT 3393											
8	S	A	J	2	2	H	2	9	0	1	4	PTD 3393A											
9	S	A	J	2	0	A	2	4	3	2	4	PTD 3393											
10	S	A	J	1	9	A	7	0	6	6	7	MLO 3393-2											
11	S	A	J	1	3	A	2	8	1	7	8	LOT 8287L11											
12	S	A	J	1	4	F	5	8	8	0	0	LOT 8287L10											
13	N/A												N/A										

* Jika ujian pukal dijalankan, sila tandakan (X) pada no meter yang mana diletakkan pressure gauge.

Saiz Paip Retikulasi : mm

Saiz Paip Perhubungan : 25 mm

Masa Mula Ujian : 10.53 am

Bacaan Tekanan Mula (bar) : 5

Masa Akhir Ujian : 11.23 am

Bacaan Tekanan Akhir (bar) : 5

 Keputusan Ujian : ☒ LULUS

☐ GAGAL

Nota

Paip Penghubung	
Pada paip baharu	Pada paip sedia ada
5 bar	1.5"VWP
10 minit	10 minit

No. Sini Pressure Gauge

Tarikh Akhir Tentukur

KAMI MENGAKU DAN MENGESAHKAN BAHAWA PENGUJIAN TELAH DIJALANKAN DENGAN SEMPURNA MENGIKUT SPESIFIKASI KERJA YANG DITETAPKAN OLEH RANHILL SAJ SDN. BHD DAN UJIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA

a) KONTRAKTOR / PERUNDING

b) INSPEKTOR KONTRAK / JURUTEKNIK

c) PENGURUS / EKSEKUTIF

 JABATAN PELAKSANA
 MOHD SAMUEL BIN SAMANGAN
 INSPEKTOR KONTRAK NO. 1101/2023
 JABATAN PROJEK
 RANHILL SAJ SDN. BHD.

JABATAN PELAKSANA

 Tandatangan & Cop Rasmi
 Nama :

 Tandatangan & Cop Rasmi
 Nama :

 Tandatangan & Cop Rasmi
 Nama :